

Příloha č. 1:

Rozhodnutí o námitkách k návrhu změny č. 2 územního plánu Bouzov

Námitky občanů:

nebyly podány

Námitky oprávněných investorů:

ČEPS, a.s., Elektrárnská 774/2, 101 52 Praha 10:

námitka oprávněného investora ze dne 3.10.2017, č.j. 470/17/18000

1. jako oprávněný investor podává námitku k zastavitelné ploše SO/34/35/2/2RD v k.ú. Kovářov u Bouzova, která je částečně vymezena pod stávajícím vedením a v ochranném pásmu vedení ZVN 400kV Krasíkov-Prosenice
2. jako oprávněný investor podává námitku k zastavitelné ploše SV1 v k.ú. Hvozdečko, která je částečně vymezena pod stávajícím vedením a v ochranném pásmu vedení ZVN 400kV Krasíkov-Prosenice

nesouhlasí s vymezováním zastavitelných ploch včetně umístování jakýchkoliv staveb pod vedení a do ochranného pásma ZVN 400kV. Rozvojový záměr E15 – koridor pro dvojité vedení ZVN 400kV Krasíkov-Prosenice vyplývá z PÚR ČR ve znění aktualizace č. 1 a je projednáván v aktualizaci ZUR OK.

Vyhodnocení: námitce bylo částečně vyhověno.

Odůvodnění: změna č. 2 ÚP Bouzov se uvedených ploch netýkala. Uvedené plochy byly vymezeny v platném územním plánu Bouzov (a jeho 1. změně), který byl vydán 30.6.2010, účinnosti nabyl dne 28.7.2010 a aktualizován změnou č. 1 v roce 2015. V době vydání ÚP a jeho změny bylo stávající vedení s ochranným pásmem zakresleno do koordinčního výkresu a v průběhu projednávání návrhu ÚP a následně jeho změny, nebyla dána připomínka ani námitka proti předloženému řešení.

Uvedené vedení ZVN 400 kV je stávající. Nadřízený orgán podle ustanovení § 50 odst. 7 vydal stanovisko z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší vztahy, souladu s PUR a ZUR, dne 20.4.2017 pod č.j.: KUOK39904/2017, v němž konstatoval soulad návrhu změny č. 2 ÚP Bouzov s PUR a ZUR. Dotčený nadřízený orgán má postupovat v souladu s § 4 odst. 4 stavebního zákona, podmínky v území se nezměnily a projednávaná dokumentace změny č. 2 ÚP Bouzov se v této lokalitě neměnila.

Návrh Z2 ÚP byl upraven a předložen k opakovanému veřejnému projednání. V návrhu Z2 ÚP Bouzov je koridor pro záměr E15 vymezen stejně jako stávající plocha ochranného pásma stávajícího vedení v dostatečné šířce i pro jeho zdvojení. Plocha SV 1 v k.ú. Hvozdečko je vymezena jako zastavěné území a pro plochu SO/34/35/2/RD v k.ú. Kovářov je ve výrokové části uvedeno omezení zastavitelnosti vzhledem k vymezenému koridoru.

Vypořádání námitky oprávněného investora (ČEPS, a.s.) ze dne 3.10.2017, č.j. 470/17/18000 bylo jím odsouhlaseno e-mailem dne 11.1.2018.