

Č.j.: LIT 24067/2018

Sp. značka: ŽP 285/2018 PRi

Spisový znak 231.2. skartační znak A5

Vyřizuje: Richterová Pavlína Bc.

Tel.: +420 585 153 259

E-mail: richterova@mestolitovel.cz

Litovel

Datum: 16.11.2018

MULIX00KFF7V



ROZHODNUTÍ

formou veřejné vyhlášky

Obec Bouzov, sídlem 78325 Bouzov 2, IČO 00298719 (dále jen navrhovatel), podal dne 21.09.2018 u Městského úřadu Litovel, odboru životního prostředí, žádost o povolení k nakládání s vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 3. zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Po posouzení žádosti a provedeném řízení Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení §§ 10, 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

vydává povolení

navrhovateli, kterým je **Obec Bouzov, sídlem 78325 Bouzov 2, IČO 00298719**

podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona – **k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny** z výkopů a stavební jámy pro ČOV v rámci realizace stavby „**Bouzov – kanalizace a ČOV**“. Stavba se nachází v kraji Olomouckém, okrese Olomouc, v obci Bouzov, na pozemcích:

st. p. 7, 42, parc. č. 21/1, 21/4, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50/1, 50/2, 50/3, 50/6, 50/7, 50/8, 50/11, 52/1, 52/2, 54, 55/2, 56/3, 65/3, 68/1, 70/3, 73/1, 73/2, 75/4, 76/1, 120/1, 125, 128, 132/1, 132/2, 155/2, 172/1, 172/2, 173/5, 211/21, 211/55, 631/3, 631/14, 631/16, 631/29, 631/38, 631/45, 631/47, 642/1, 648/4, 648/5, 651, 652/1, 652/2, 688/1, 688/2, 688/4, 688/5, 688/6, 688/8, 691, 692/1, 694/1, 695, 696/2, 696/3, 699/7, 702/1, 702/2, 702/7, 702/8, 702/9, 702/10, 702/11, 704/2, 716/2, 725/1, 732, 734/1, 734/2, 762, 766 v katastrálním území Bouzov,

parc. č. 9/2, 121/2, 141, 142/1 v katastrálním území Doly u Bouzova,

parc. č. 8/1, 8/2, 8/3, 8/7, 47/1, 51, 68/2, 70/2, 88/3, 88/28, 101/1, 110/1, 150/4, 150/5, 150/6, 150/24, 150/26, 150/27, 150/31, 187/7, 187/5, 187/6, 224/4, 247/1, 247/2, 247/4, 247/5, 248/1, 252/6, 254, 256/1, 256/13, 257, 258/1, 258/2, 258/9, 258/14, 258/15, 258/16, 258/17, 258/18, 271 v katastrálním území Jeřmaň,

st. p. 48, parc. č. 77/4, 77/32, 77/38, 77/39, 83/11, 158/1, 254/3, 317/46, 360/1, 360/15, 360/16, 360/17, 360/18, 360/19, 360/20, 360/22, 360/23, 360/24, 360/25, 360/28, 362, 369, 371/1, 372, 388/1, 388/20, 395, 396/1, 400/5, 408/8 v katastrálním území Podolí u Bouzova.

Číslo hydrologického rajonu: 6620 Kulm Dražanské vrchoviny

Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-113; 4-10-02-114

Orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK:

- začátek X:1107480.31; Y:571158.85
- konec X:1104930.933; Y: 571220.952

Údaje o povoleném množství odběru:

Účel užití vody	35 čerpání za účelem snižování hladiny podzemní vody
Původ vody-zdroj vody	06 podzemní voda mělkého oběhu

Stavební jáma pro ČOV

Průměrné čerpání	10 l/s
Maximální čerpání	20 l/s
Maximální měsíční čerpání	21600 m ³ /měs
Roční čerpání	21 600 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, kdy se bude čerpat	1
Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno	po dobu realizace stavby

Výkopy kanalizace

Průměrné čerpání	1 l/s
Maximální čerpání	2 l/s
Maximální měsíční čerpání	450 m ³ /měs
Roční čerpání	4500 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, kdy se bude čerpat	10
Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno	po dobu realizace stavby

Čerpané podzemní vody ze stavební jámy pro ČOV a z výkopů kanalizace budou vypouštěny do vodních toků a do dešťové kanalizace Obce Bouzov. Vypouštění se týká následujících vodních toků:

- k. ú. Jeřmaň, bez názvu, IDVT 10191253
- k. ú. Bouzov, PP Javoříčky, IDVT 10205579
- k. ú. Podolí u Bouzova, Břenůvka, IDVT 10194928

Množství čerpaných vod bude měřeno na základě spotřeby el. energie odvozené z Q–H křivek použitých čerpadel.

Pro povolení k nakládání s podzemními vodami se dle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny bude realizováno tak, aby nebyla ohrožena statika stávajících okolních objektů.
2. Překračování maximálních hodnot stanovených pro čerpání podzemních vod vodoprávním úřadem je nepřipustné.
3. Množství čerpané vody bude měřeno nepřímou, hodnoty budou min. 1 x za měsíc zaznamenávány do stavebního deníku.
4. Po ukončení čerpání nahlásit správci povodí množství čerpaných podzemních vod v jednotlivých měsících.
5. Vzhledem k tomu, že povolené množství čerpané podzemní vody přesahuje 500 m³ v kalendářním měsíci a současně 6000 m³ v kalendářním roce, je oprávněný z tohoto povolení povinen, dle ustanovení § 10 odst. 1 a ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona, nahlásit správci povodí údaje o čerpání podzemních vod (množství čerpaných vod) za uplynulý rok způsobem a v rozsahu a četnosti stanoveném vyhláškou č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci a vyhlášky č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody a to nejpozději do 31. 1. následujícího roku. V souladu s ustanovením § 126 odst. 6 vodního zákona se ohlašovací povinnost plní prostřednictvím webového portálu integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona o integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů (www.ispop.cz).
6. Při vypouštění čerpaných podzemních vod z výkopů kanalizace bude postupováno tak, aby nedocházelo ke znečištění koryta toku (zejména zákalem). Čerpaná voda bude vypouštěna volně na terén tak, aby k sedimentaci kalu docházelo ještě před vniknutím vody do koryta toku.
7. Realizací nesmí dojít k ovlivnění odtokových poměrů a zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Obec Bouzov, sídlem 78325 Bouzov 2, IČO 00298719

Odůvodnění:

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, obdržel dne 21.09.2018 žádost Obce Bouzov, sídlem 78325 Bouzov 2, IČO 00298719, o povolení k nakládání s podzemními vodami k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny v rámci realizace stavby „Bouzov – kanalizace a ČOV“.

Žádost byla doložena následujícími doklady:

- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k odběru podzemní vody ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o vodách zpracované RNDr. Pavlem Vavrdou v 09/2018
- vyjádření správce vodního toku Lesy České republiky, s. p. ze dne 28. 8. 2018, č. j. LCR957/004203/2018
- stanovisko správce povodí Povodí Moravy, s. p. ze dne 28. 5. 2018, č. j. PM 9391/2018/5203/Ou
- vyjádření vlastníka dešťové kanalizace Obce Bouzov ze dne 13. 6. 2018

- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody MěÚ Litovel ze dne 2. 10. 2018, č. j. LIT 19056/2018
- souhlas Milana Petříka ze dne 13. 7. 2018, jako vlastníka pozemku parc. č. 224/4 v k. ú. Jeřmaň – tok Mlýnský náhon IDVT 10191253
- souhlas Radka Petříka ze dne 13. 7. 2018, jako vlastníka pozemku parc. č. 224/4 v k. ú. Jeřmaň – tok Mlýnský náhon IDVT 10191253
- koordinační situační výkres I., II., III. – výřez, vypracoval Ing. Jan Rozsival v 05/2018

Zahájení vodoprávního řízení bylo oznámeno přípisem č. j. LIT 19805/2018 ze dne 15.10.2018. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům byl tímto dán na vědomí rozsah s tím, že své námítky a připomínky mohli uplatnit nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Oznámení bylo doručeno formou veřejné vyhlášky dne 01.11.2018. Ve stanovené lhůtě nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná negativní námitka či připomínka.

Při vymezování okruhu účastníků řízení v případě vydání povolení k nakládání s vodami vodoprávní úřad postupoval podle ustanovení § 115 vodního zákona a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí vypracovaném RNDr. Pavlem Vavrdou v 09/2018.

Vodoprávní úřad se v průběhu řízení zabýval otázkou, zda realizací povoleného nakládání s vodami nedojde ke snížení minimální hladiny podzemních vod pod úroveň, která ještě umožňuje trvale udržitelné užívání vodních zdrojů a při které nedojde k narušení ekologické stability ekosystému vodních útvarů s nimi souvisejících ve smyslu § 37 odst. 1 vodního zákona.

Při posuzování žádosti vycházel vodoprávní úřad zejména z údajů vyplývajících z předloženého vyjádření zpracovaného RNDr. Pavlem Vavrdou. Z vyjádření je zřejmé, že v průběhu snižování lze očekávat krátkodobý pokles hladiny podzemní vody v širším okolí staveniště – lze tedy počítat s časově omezeným snížením hladiny podzemní vody v okolních studnách. Dočasnému mírnému poklesu hladiny podzemní vody nelze zcela zabránit. K reparaci hydrogeologických poměrů dojde v závislosti na klimatických podmínkách do několika dnů až týdnů po ukončení čerpání.

MěÚ Litovel, odbor životního prostředí posoudil předmětnou záležitost a shledal, že předložené doklady poskytují dostatečný podklad pro posouzení této žádosti a nakládání s vodami je možné za předpokladu plnění a respektování uložených podmínek a povinností.

Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků řízení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 a následných ustanovení správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, podáním učiněným u Městského úřadu Litovel, odboru životního prostředí, nám. Přemysla Otakara 777/2, 784 01 Litovel. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Litovel. Podané

odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

.....
Ing. Pavel Kurfürst
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Litovel

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), je účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 a § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu **15 dnů** způsobem v místě obvyklým (úřední deska) a dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Městského úřadu Litovel a Obecního úřadu Bouzov. Po sejmutí zašlete prosím neprodleně zpět na MěÚ Litovel, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

(Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí)

K vyvěšení na úředních deskách:

- Městský úřad Litovel
- Obecní úřad Bouzov

Obdrží:

Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Obec Bouzov, sídlem 78325 Bouzov 2, IČO 00298719

Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu – doručení veřejnou vyhláškou

- dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech

Dotčené orgány a ostatní:

- MěÚ Litovel, odbor životního prostředí. Orgán ochrany přírody – zde
- Obecní úřad Bouzov, Bouzov 2, 783 25
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

2 x spis